



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 11/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 92/2023

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Α. ΜΥΛΩΝΑ
Τηλ.: 2271350258
E-mail: promithion@xioshosp.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρ.118 και αρ.120 Ν.4412/16)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

**«ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»**

Π/Υ 4.500,00€

CPV 42514310-8

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ.51/4-9-2023 (ΑΔΑ:6Ν66469073-9Η6) απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια για «**ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ**», η διενέργεια του διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία της Πρόσκλησης Συλλογής Προσφορών και η έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών.
2. Την υπ' αριθ.1914/21-9-2023 (ΑΔΑ:Ψ7ΖΚ469073-Π2Ο) απόφαση ανάληψης πίστωσης.

Προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια **«ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»**, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **Πρόσκληση με Ανοικτή Διαδικασία Συλλογής Προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

Α΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ Π/Υ CPV	ΦΙΑΤΡΑ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. Π/Υ 4.500,00€ (CPV 42514310-8)
Χρηματοδότηση	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΕ 1439 • Ανάληψη Υποχρέωσης : 1914/21-9-2023
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	e-mail: promithion@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	20/10/2023 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ.
Τόπος/χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών) 23/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ.
Δημοσιότητα	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Παράδοση των υλικών	Σαράντα πέντε ημέρες μετά το δελτίο παραγγελίας. Στο χώρο του Νοσοκομείου.
Διάρκεια σύμβασης	Τρεις (3) μήνες
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	<p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94</p> <p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄</p> <p style="text-align: center;">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95</p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσότητες ,ΦΠΑ, συνολική τιμή).</p>
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.

<p>Δικαιολογητικά κατακύρωσης</p>	<p>Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά του, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους, εκτός από το Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του οποίου η έκδοση πρέπει να είναι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
<p>Υπογραφή σύμβασης</p>	<p>Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 153,85 ευρώ, ίσης με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.</p>

- Ο οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών.
- Επί της προσφοράς του ο συμμετέχων θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
- Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας των ειδών.
- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρ.200 Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
- Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
- Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό του κάθε είδους.

23PROC013569289 2023-10-12

- Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Ελένη Κανταράκη

Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υλικό Φίλτρου Πολυουρεθάνη
Μεγ. Θερμοκρασία λειτουργίας 80°C
Μεγ. Σχετική υγρασία λειτουργίας 100%
Απόδοση φίλτρου κατά EN 779 G2: 75% G3: 85%
Κλάση φίλτρου κατά ISO 16890 ISO COARSE 25-40%(G2), ISO COARSE: 40-55%(G3)

Δεν περιέχει σιλκόνη
Προτεινόμενο Φίλτρο FW-E-G3-20

Θερμομονωτικό υλικό

Θερμομονωτικό υλικό 9x1000 x20m με ενισχυμένο PVC φύλλο αλουμινίου + αυτοκόλλητο
Προτεινόμενο προϊόν Rubber al guard FKY

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία, κλπ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 17%
1.	Φίλτρα Πλενόμενα πολυουρεθάνης 60x60 πάχους 20 χιλ	20	TEM	3.846,15 €	4.500,00 €
2.	Φίλτρα Πλενόμενα 40x60 πάχους 20 χιλ	3	TEM		
3.	Θερμομονωτικό υλικό 9x1000 x20m με ενισχυμένο PVC φύλλο αλουμινίου + αυτοκόλλητο	100	TEM		
	ΣΥΝΟΛΟ	123			